



Městský úřad Náměšť nad Oslavou

Odbor životního prostředí a živnostenský

Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

PID: S008X0067BPG

Číslo jednací došlého dokumentu

Číslo jednací: MNnO 5731/20/ŽPŽ/Such

Vyřizuje: Ing. Petr Suchánek, DiS.

Telefon: 568 619 184

E-mail: suchanek@mesto-namest.cz

V Náměšti nad Oslavou dne 5.6.2020

Městský úřad Náměšť nad Oslavou
rozhodnutí bylo právní moci
8.7.2020
dne:

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

rozhoduje takto:

podle ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, § 15 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, §§ 15 odst. 1 a 94p odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, §§ 68 a 69 správního řádu, na základě žádosti investora (stavebníka): Obec Březník, Březník 247, 675 74 Březník

I. schvaluje stavební záměr stavby vodního díla, tj.: „Obytná zóna v lokalitě „Za Branou“, Březník: SO 300 – Prodloužení veřejného vodovodu, SO 310 – Prodloužení veřejné dešťové kanalizace“.

Stavba řeší prodloužení veřejného vodovodu a veřejné dešťové kanalizace v lokalitě pro výstavbu rodinných domů.

Stavba je členěna na stavební objekty: SO 300 – Prodloužení veřejného vodovodu - materiál PE100 RC SDR11 DN 90, délka 61 m. SO 310 – Prodloužení veřejné dešťové kanalizace - materiál PP DN 500, délka 69 m.

Druh stavby: vodní dílo dle ust. § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona – vodovodní řady, kanalizační stoky.

Účel stavby: zásobování pitnou vodou, odvádění dešťových vod.

Stavba se umísťuje a povoluje na pozemcích p.č. KN 1303/18 (ostatní plocha), 1303/2 (ostatní plocha), 1303/5 (orná půda), 1303/21 (orná půda), 1303/20 (ostatní plocha) v k.ú. Březník.

Přímé určení polohy (začátek a konec stavby) - (orientačně podle souřadnic X, Y): -628355; -1159365 a -628307; -1159441.

Pro umístění a provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna a provedena podle dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, zpracované Ing. Zbyňkem Holešovským, 4/2018. Veškeré případné změny a odchylky proti projektu nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem (ŽPŽ MěÚ Náměšť nad Oslavou) a odsouhlasení projektantem.
2. Pro umístění stavby se vymezují pozemky p.č. KN 1303/18, 1303/2, 1303/5, 1303/21, 1303/20 v k.ú. Březník. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou tohoto rozhodnutí (situační výkres). Příloha obsahuje výkres současného stavu území se zakreslením stavebního pozemku, požadované umístění stavby a vyznačení vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb.
3. Přístup ke stavbě bude zajištěn z pozemku p.č. KN 1303/18 v k.ú. Březník.
4. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly viditelné a ponechán až do kolaudace stavby.